



230512050137

有效期2029年04月13日

检测报告

报告编号: HRZJH24061202-38 (03)

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目

(柴油加氢改质装置柴油加氢改质加热炉 DA007)

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别: 委托检测

检测单位: 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期: 2025 年 03 月 10 日

(盖检验检测专用章)



声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。

检测报告

项目信息

项目编号	HRZJH24061202-38	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (柴油加氢改质装置柴油加氢改质加热炉 DA007)		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电 话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	程树恒、石星宇、李丹		
检测日期	2025 年 03 月 07 日-08 日		

报告编制: 刘婉英 (刘婉英) 审核人: 侯皓文 (侯皓文)

签发人: 黄蕊 (黄蕊) 签发时间: 2025 年 03 月 10 日

表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	柴油加氢改质装置柴油加氢改质加热炉 DA007	B01054Q2010107-0109	气体、气袋、饱满	石星宇 程树恒	2025.03.07
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期
1	有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 /A60/HRZJ-YQ-F-057 /校准 2027.02.27
2		氧	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 (6.3.3 电化学法测定 O ₂)	/	自动烟尘烟气测试仪 /GH-61E/HRZJ-YQ-X-017 /校准 2026.03.02
3		排气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 (5.1 排气温度的测定) GB/T 16157-1996	/	
4		排气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.4 排气压力的测定)	/	
5		排气中水分含量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.2.3 干湿球法)	/	
6		排气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	/	
7		排气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	/	

表 3.检测结果

1.有组织废气

采样日期		2025 年 03 月 07 日			
点位名称（坐标）		柴油加氢改质装置柴油加氢改质加热炉 DA007 (N: 40.738715°, E: 111.755406°)			
监测时间		11:53	12:13	12:33	平均值
非甲烷总烃	样品编号	B01054Q2010107	B01054Q2010108	B01054Q2010109	/
	实测浓度（mg/m³）	3.13	3.16	3.10	3.13
	排放速率（kg/h）	0.044	0.045	0.043	0.044
氧（%）		/	/	/	/
排气温度（℃）		86.9	87.1	87.3	87.1
大气压（kPa）		90.10	90.10	90.10	90.10
排气压力（kPa）		-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
排气中水分含量（%）		9.5	9.5	9.4	9.5
排气流速（m/s）		3.64	3.64	3.57	3.62
排气流量（m³/h）		23156	23156	22711	23008
标干流量（m³/h）		14136	14128	13864	14043

——报告结束——

附页:

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (柴油加氢改质装置柴油加氢改质加热炉 DA007)

报告编号: HRZJH24061202-38 (03)

现场检测期间生产工况及生产负荷

负荷 (%)	排气筒高度 (m)	断面直径 (m)
31	50	1.5

现场照片



——结束——