



230520110303
有效期至2029年08月23日

检测报告

项目名称: 呼石化 2026 年 1-2 月份环境监测项目

—废气月度检测

报告编号: BG2601100501006

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期: 2026 年 01 月 28 日



内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



声明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议，须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司
项目基本情况一览表

委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	呼和浩特市金桥开发区		
受检单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
受检单位地址	呼和浩特市金桥开发区		
联系人	王佳录	联系方式	19997640328
采样日期	2026.01.14	采样人	马骏、杨色吉日胡
收样日期	2026.01.15	检测日期	2026.01.14-2026.01.16
检测人	崔义慧		
监测技术规范	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996/XG1-2017 及相关检测方法		
备注	—		
(检验检测专用章) 签发日期: 2026年01月28日	编制人: 王燕萍	王燕萍	
	审核人: 志刚	志刚	
	批准人: 崔义慧	崔义慧	

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于2026年01月14日对“呼石化2026年1-2月份环境监测项目-废气月度检测”项目进行检测。

有组织废气检测

1. 采样点位设置及频次

表1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测频次
蒸汽过热炉 烟囱排口 (DA001)	2601100501Y01-GQ01-FZ-001	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损	非甲烷总烃、湿 度、流速、温度、 氧含量	3次/点/天， 检测1天， (第1个月)
	2601100501Y01-GQ01-FZ-002	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损		
	2601100501Y01-GQ01-FZ-003	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损		

2. 检测方法、使用仪器和检出限

表2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
湿度	ZR-D13E 型阻容式 烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004①)	《湿度测量方法》 GB/T 11605-2005 (6 电阻电容 法)	ZR-D13E 型阻容式 烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004①)	—
流速	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量 的测定)	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	—
温度	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.1 排气温度的测 定)	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	—
氧含量	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	《固定污染源废气监测技术规 范》 HJ/T 397-2007 (6.3.3 电化 学法测定 O ₂)	ZR-3260D 型低浓 度自动烟尘烟气综 合测试仪 (NRJJ-CS-003⑤)	—
非甲烷 总烃	ZR-3520 型真空箱 气袋采样器 (NRJJ-CS-015⑤)	《固定污染源废气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	GC 126N 气相色谱仪 (NRJJ-SS-001①)	0.07 mg/m ³
备注	—			

3.检测结果

表3 样品分析结果表

采样日期	2026.01.14			平均值	标准 限值	
检测点位	蒸汽过热炉烟囱排口 (DA001)					
样品编号	2601100501Y01- GQ01-YC-001	2601100501Y01- GQ01-YC-002	2601100501Y01- GQ01-YC-003			
烟气静压 (kPa)	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	/	
烟气温度 (°C)	143.2	142.9	142.2	142.8	/	
烟气湿度 (%)	8.53	8.53	8.52	8.53	/	
标干流量 (m ³ /h)	32953	36916	36131	35333	/	
烟气流速 (m/s)	4.1	4.6	4.5	4.4	/	
样品编号	2601100501Y01- GQ01-YQ-001	2601100501Y01- GQ01-YQ-002	2601100501Y01- GQ01-YQ-003	平均值	标准 限值	
氧含量 (%)	3.8	3.6	3.5	3.6	/	
样品编号	2601100501Y01- GQ01-FZ-001	2601100501Y01- GQ01-FZ-002	2601100501Y01- GQ01-FZ-003	平均值	标准 限值	
非甲烷总烃 (mg/m ³)	实测	5.44	4.16	2.87	4.16	/
	折算	5.69	4.30	2.95	4.31	/
非甲烷总烃排放 速率(kg/h)	0.179	0.154	0.104	0.146	/	
备注	1、运行负荷: 74% (由客户提供); 2、排气筒高度: 52m。					

4. 采样点位照片



图 1 采样点位照片

5.检测点位示意图



图2 检测点位示意图

——报告结束——

