

# 中国石油呼和浩特石化公司 土壤隐患排查台账

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

二〇二五年十月

## 隐患排查台账

企业名称				中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		所属行业	2511 原油加工及石油制品制造			
现场排查负责人（签字）				王树金 马志远		排查时间	2025.6.3-2025.9.20			
序号	涉及工业活动	重点场所	属地	位置信息	隐患点	现场图片	整改建议	整改时限	责任人	备注
1	生产区	生产区	炼油一部	催化裂化装置	分馏一中段控制阀组下消火栓周边地面硬化未恢复	 <p>经度：111.747067 纬度：40.738770 备注：催化裂化装置</p>	对消火栓周边的地面采用防渗混凝土进行补充。	2025.10.30	杨婧	

2	散装液体转运与厂内运输	传输泵	炼油二部	柴油加氢改质污水提升池传输泵	润滑油渗漏		对新更换的传输泵进行整修或提出保修对渗漏润滑油部位进行修理。	2025.6.10	张伟	
3	散装液体转运与厂内运输	传输泵	炼油二部	柴油加氢改质装置0255-P202A泵	润滑油渗漏		对传输泵进行检修, 查找渗漏管道部位并进行维修。	2025.6.10	张伟	

4	生产区	生产装置	炼油二部	柴油加氢改质装置	地面空洞并破损	 <p>经度: 111.755296 纬度: 40.738780 备注: 柴油加氢改制</p>	并对空洞地面进行回填, 并对破损的地面进行维修。	2025. 10. 10	张伟	
5	散装液体转运与厂内运输	传输泵	炼油二部	煤柴油加氢装置 2215-P202 A 泵	地沟油污	 <p>经度: 111.752258 纬度: 40.738102 备注: 炼油二部煤柴油加氢</p>	对地沟内的油污进行清理	2025. 6. 10	张伟	

6	散装液体转运与厂内运输	装车栈台	装运部	柴油 3 号装车站台 27 号鹤位	地面油污, 处理不彻底		对地面油污进行清理。	2025. 6. 5	李晓腾	
7	散装液体转运与厂内运输	装车栈台	装运部	混油卸车泵棚	无普通阻隔设施		加设围堰或地沟等普通阻隔设施	2025. 12. 30	李晓腾	

8	散装液体转运与厂内运输	装车栈台	装运部	液化气散装站台燃料油装车位	无普通阻隔设施	 <p>经度: 111.754185 纬度: 40.729302 备注: 汽车装车栈台</p>	加设围堰或地沟等普通阻隔设施	2025. 12. 30	李晓腾	
9	散装液体转运与厂内运输	传输泵	油品部	新3万立污水提升池传输泵	无围堰, 地面未硬化	 <p>经度: 111.753398 纬度: 40.734134 备注: 油品部新3万立污水提升池</p>	加设围堰或地沟等普通阻隔设施	2025. 12. 30	吉元胜	

10	液体储区	接地储罐区	炼油三部	酸性水罐区雨污分流	无开关标识牌	 <p>经度: 111.753889 纬度: 40.726111 备注: 炼油三部酸性水罐区</p>	对雨污分流设施加设开关标识	2025. 10. 30	杜燕飞	
11	生产区	生产装置	炼油三部	硫磺回收装置旧液硫池北侧	地面破损	 <p>经度: 111.747222 纬度: 40.731111 备注: 炼油三部硫磺回收装置</p>	修复破损地面	2025. 12. 30	杜燕飞	

12	生产区	生产装置	炼油三部	硫磺回收装置 P901A 泵附近	地面未硬化处理	 <p>经度: 111.746667 纬度: 40.732778 备注: 炼油三部硫磺回收装置</p>	进行地面硬化处理	2025. 12. 30	杜燕飞	
13	液体储存	接地储罐	公用工程部	污水处理场 D501/1-T-601 污油脱水罐	无罐底保护措施	 <p>经度: 111.747222 纬度: 40.735278 备注: 公用工程部污水处理场</p>	依据规范对罐底采取保护措施	2025. 12. 30	李栋	

14	液体储存	传输泵	公用工程部	污水处理场卸碱泵2003-P-118B	附近地沟破损	 <p>经度: 111.746111 纬度: 40.734444 备注: 公用工程部污水处理场</p>	修复破损地面并采取相应的防腐蚀措施	2025. 12. 30	李栋	
15	液体储存	储罐	公用工程部	污水处理场V111A储罐	地面破损未修复	 <p>经度: 111.746111 纬度: 40.734444 备注: 公用工程部污水处理场</p>	修复破损地面	2025. 12. 30	李栋	

16	液体储存	接地储罐	公用工程部	罐中罐 ABC 事故罐 DE	无普通阻隔设施		设置围堰、地沟等普通阻隔设施	2025. 12. 30	李栋	
----	------	------	-------	-------------------	---------	--	----------------	--------------	----	--