



230520110303

有效期至2029年08月23日

检测报告

项目名称：呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目-新硫磺

尾气焚烧炉烟囱排口（DA023）废气检测（2 季度）

报告编号：BG2603010501083

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：2026 年 06 月 12 日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



声 明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议，须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司


检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司
项目基本情况一览表

委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
受检单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
受检单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系方式	19997640328
采样日期	2026.06.04	采样人	杨色吉日胡、杜杰
收样日期	2026.06.04	检测日期	2026.06.05-2026.06.06
检测人	辛业鹏		
监测技术规范	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996/XG1-2017 及相关检测方法		
备注	—		
 (检验检测专用章) 签发日期: 2026年6月12日	编制人: 李晓燕		
	审核人: 志 刚		
	批准人: 崔义慧		

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于 2026 年 06 月 04 日对“呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目一新硫磺尾气焚烧炉烟囱排口（DA023）废气检测（2 季度）”项目进行检测。

有组织废气检测

1.采样点位设置及频次

表 1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测频次
新硫磺尾气焚烧炉 烟囱排口 (DA023)	2603010501J1-GQ03-YC-001	滤嘴完好、无破损	颗粒物、 含氧量	3 次/点/天 检测 1 天
	2603010501J1-GQ03-YC-002	滤嘴完好、无破损		
	2603010501J1-GQ03-YC-003	滤嘴完好、无破损		
同步检测湿度、流速、温度、压力、流量等参数				

2.检测方法、使用仪器和检出限

表 2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
颗粒物	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-CS-003⑥）	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017	ZR-5101 滤膜（筒）平衡称重系统 （NRJJ-SS-036①）	1.0 mg/m ³
压力	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-CS-003⑥）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （5.4 排气压力的测定）	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-CS-003⑥）	—
温度		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （5.1 排气温度的测定）		—
流速、流量		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （7 排气流速、流量的测定）		—
氧含量		《固定污染源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 （6.3.3 电化学法测定 O ₂ ）		—

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
湿度	ZR-D13E 型阻容式 烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004⑤)	《湿度测量方法》 GB/T 11605-2005 (6 电阻电容法)	ZR-D13E 型阻容式 烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004⑤)	—
备注	—			

3.检测结果

表 3 样品分析结果表

采样日期		2026.06.04			平均值	标准限值
检测点位		新硫磺尾气焚烧炉烟囱排口（DA023）				
样品编号		2603010501J1-GQ03-YC-001	2603010501J1-GQ03-YC-002	2603010501J1-GQ03-YC-003		
烟气静压（kPa）		-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	/
烟气流速（m/s）		3.9	3.7	3.4	3.7	/
烟气温度（℃）		147.9	148.3	147.1	147.8	/
烟气湿度（%）		7.91	8.35	8.13	8.13	/
标干流量（m³/h）		3731	3447	3221	3466	/
样品编号		2603010501J1-GQ03-YQ-001~003	2603010501J1-GQ03-YQ-004	2603010501J1-GQ03-YQ-005	平均值	/
氧含量（%）		2.5	2.7	2.5	2.6	/
样品编号		2603010501J1-GQ03-YC-001	2603010501J1-GQ03-YC-002	2603010501J1-GQ03-YC-003	平均值	/
颗粒物 （mg/m³）	实测	ND	ND	ND	ND	/
	折算	ND	ND	ND	ND	20mg/m³
颗粒物排放速率 （kg/h）		1.87×10 ⁻³	1.72×10 ⁻³	1.61×10 ⁻³	1.73×10 ⁻³	/
备注		1、排气筒高度：80m； 2、未检出表达方式：ND，未检出数据按检出限一半参与计算； 3、执行标准：《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 及修改单。				

4.现场监测照片



图 1 现场监测照片

5.监测点位位置示意图




图 2 监测点位位置示意图