



230520110303
有效期至2029年08月23日

检测报告

项目名称: 呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目

-常压加热炉 (DA002) 废气检测 (7 月份)

报告编号: BG2603010501118

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期: 2026 年 07 月 18 日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



声 明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定, 超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效, 未经本单位书面批准不得复制(全文复制除外)报告; 复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议, 须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出, 逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时, 结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时, 我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”, “/”表示“未检验”, “*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称: 内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044


邮编: 010051

联系电话: 0471-3298420

电子邮件: ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

项目基本情况一览表

委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
受检单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
受检单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系方式	19997640328
采样日期	2026.07.02	采样人	杜杰、杨色吉日胡
收样日期	2026.07.02	检测日期	2026.07.03
检测人	孟繁旭、崔义慧		
监测技术规范	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996/XG1-2017 及相关检测方法		
备注	—		
 签发日期: 2026年07月18日	编制人: 李晓燕		
	审核人: 任海霞		
	批准人: 崔义慧		

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于 2026 年 07 月 02 日对“呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目-常压加热炉（DA002）废气检测（7 月份）”项目进行检测。

有组织废气检测

1.采样点位设置及频次

表 1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测频次
常压加热炉烟囱排口（DA002）	2603010501Y05-GQ02-FZ-001	特氟龙 FEP 膜气袋完好、无破损	非甲烷总烃、氧含量	3 次/点/天 检测 1 天
	2603010501Y05-GQ02-FZ-002	特氟龙 FEP 膜气袋完好、无破损		
	2603010501Y05-GQ02-FZ-003	特氟龙 FEP 膜气袋完好、无破损		
同步检测湿度、流速、温度、压力、流量等参数				

2.检测方法、使用仪器和检出限

表 2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
压力	ZR-3260 型自动烟尘烟气综合测试仪（NRJJ-CS-002③）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （5.4 排气压力的测定）	ZR-3260 型自动烟尘烟气综合测试仪（NRJJ-CS-002③）	—
温度		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （5.1 排气温度的测定）		—
流速、流量		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （7 排气流速、流量的测定）		—
氧含量		《固定污染源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 （6.3.3 电化学法测定 O ₂ ）		—
湿度	ZR-D13E 型阻容式烟气含湿量测量仪（NRJJ-CS-004②）	《湿度测量方法》GB/T 11605-2005 （6 电阻电容法）	ZR-D13E 型阻容式烟气含湿量测量仪（NRJJ-CS-004②）	—

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
非甲烷总烃	ZR-3520 型真空箱 气袋采样器 (NRJJ-CS-015②)	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	GC 126N 气相色谱仪 (NRJJ-SS-001①)	0.07 mg/m ³
备注	—			

3.检测结果

表 3 样品分析结果表

采样日期		2026.07.02			平均值	标准 限值
检测点位		常压加热炉烟囱排口（DA002）				
样品编号		2603010501Y05-GQ02-YC-001				
采样时段		14:07-14:52			/	/
烟气静压（kPa）		-0.04			/	/
烟气流速（m/s）		3.8			/	/
烟气温度（℃）		102.2			/	/
标干流量（m³/h）		69607			/	/
采样时段		14:00-14:05			/	/
烟气湿度（%）		12.37			/	/
样品编号		2603010501Y05-GQ02-YQ-001	2603010501Y05-GQ02-YQ-002	2603010501Y05-GQ02-YQ-003	平均值	标准 限值
采样时段		14:09-14:14	14:35-14:40	14:45-14:50		
氧含量（%）		3.2	3.5	3.6	3.4	/
样品编号		2603010501Y05-GQ02-FZ-001	2603010501Y05-GQ02-FZ-002	2603010501Y05-GQ02-FZ-003	平均值	标准 限值
采样时段		14:11-14:12	14:37-14:38	14:47-14:48		
非甲烷总烃 （mg/m³）	实测	20.6	21.4	19.3	20.4	/
	折算	20.8	22.0	20.0	20.9	/
非甲烷总烃排放 速率（kg/h）		1.42				/
备注		1、运行负荷：73.1%（由客户提供）； 2、排气筒高度：75m；				

4.现场监测照片



图 1 现场监测照片

5. 监测点位置示意图




图 2 监测点位置示意图